

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

N 881

від "08" 05 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Ришарев В.О. слюсар Семешин І.А. Марган І.О.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 25А, вул. Баркалова

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). (Тельмана)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) додатково встановити газопровід
- 2) відсутній доступ до п-нів 2, 5, 4, 3, 6, 1
- 3) ---

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: ---

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ---

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути несправності у трубопроводах та термостатів.
Встановити фасовані газу з під проводу вранд
ду40-мм, ду20-мм, з під контрплати ду40 мм,
ду20-мм. Виконати роботи з ПВГ, ТО ВСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Ришарев В.О. 08.05.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Семешин І.А.
Марган І.О.

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)