

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

N 969

від "19" 05 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Григорішук Р.І. слюсар Нерсисян М.І. слюсар Бучинський Т.І.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 18, вул. Богдана.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Хмельницького

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) необхідність ретрофітінгу газопроводу
- 2) відсутність доступу до 1-го кв. 6, 5, 4, 8, 13, 9, 3, 7, 2
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

- / -
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

- / -

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недовідки у прохідних термін. Матеріалів витрати
визначити згідно кошторису ду 32- тит. Виконано роботи з тит
до 10.05.25.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Григорішук Р.І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

19.05.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Нерсисян М.І.
Бучинський Т.І.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)