

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 884

від "08" 05 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівник(ами) / виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Кішарев В.О. слюсар Синищев Ю.А. Мартак Ю.О.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 10А, вул. Бульварна

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) якщо не буде зроблено газопроводи
- 2) відсутній доступ до н.п.в. 8, 5, 6, 5, 4, 2, 3, 1
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____,
-1-

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____,
-1-

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунення недоліків у трьохметровій мережі
завдяки встановленню газу з під будинку термостат
до 32 мм, з під контролем до 32-мм
встановлення роботи з п.в.в. ТО ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Кішарев В.О.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Синищев Ю.А.

Мартак Ю.О.

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)