

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

N 977

від "10" 05 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Педантний А. І. слюсар Верецька М. В. слюсар Проселов Р. В.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 12, вул. Бусми
9 ком. Уборевича

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) встановити паробування газопроводу
- 2) міцністість до р-р кв. 96, 92, 88, 78, 130, 129, 13, 63, 55, 44, 83, 77, 4, 33, 34, 35, 32,
- 3) 14, 127, 176, 177, 166, 167, 151, 196, 200, 201 у будинку квартири з 1 по 115.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____,
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у прохлещачний термін. Локвіровано витіски
газу з під проєкти Країни ду 50- 2шт, ду 25- 4шт, з під контрпроєкти
ду 50- 2шт, ду 25- 10шт. Виконано роботи з пвч тв 150ст.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Педантний А. І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) 10.05.2025
(дата)

Верецька М. В.
Проселов Р. В.

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)