

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

N 980

від "10" 05 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Житомирський Д.І. слюсар Жерем'я М.І. слюсар Бугицький Т.І.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 38А, вул. Бугми.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). 1 ком. Уборевича

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) очистити теплообмінник газопроводу
- 2) місця розступу др. в-в кв. 2, 12, 13, 34, 40, 46, 57, 49, 60, 67, 65, 75, 73, 87, 96, 13, 77, 79, 96, 94, 102, 104,
- 3) 105, 115, 106, 114, 118, 136, 143, 146, 148, 139, 151, 153, 161, 156, 168, 172, 177, 180, 134 у будинку

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: квартири з 1 по 180.

_____,
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недовліки у проокмісачний термін. Ліквідовано витіки
газу з лір проокмісачного крана ду40-2шт, ду20-1шт, з під контролітки
ду40-2шт, ду20-3шт. Виконано роботи з ТОВ ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Житомирський Д.І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

10.05.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Жерем'я М.І.
Бугицький Т.І.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)