

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

N 1029

від "27" 05 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Богданенко Н.В. слюсар Васильченко М.В. слюсар Сидоренко М.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 17, вул. Бібикова

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити фарбування газопроводу
- 2) маленький розрив в л-х кв. 63, 40, 129, 128, 127, 1, 3, 96, 97, 90, 64, 67, 48, 45, 46, 25, 23, 9, 10, 124, 103,
- 3) 157, 189, 25, 183, 160, 154, 151, 236, 229, 228, 219, 216, 209, 205, 198, 194, 284, 279, 271, 266, 260, 263,

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 148, 246, 259, 326, 331, 327, 314, 308,

298, 247 у будинку квартири з 1 по 305,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути нещодавно у тротуарний терм. ліквідовано витіки
газу з под протки цегли діаметр 25-5 мм, діаметр 50-2 мм, з під
контрфорсу діаметр 25-18 мм, діаметр 50-2 мм. Виконано роботи
з л-х кв. 63.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Богданенко Н.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

27.05.2025
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)