

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

N 828

від "02" 05 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Степанюк Н.В. слюсар Воронцов Н.В. слюсар Срагачев В.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 20А вул. Валентинівська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити): (Блюхера) 49

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити вартування газопроводу
- 2) надати доступ до м.в. 112, 104, 95, 89, 90, 127, 121, 120, 114
- 3) 110, 143, 140, 132, 130, 128, 82, 73, 41, 58, 47, 13, 9, 12, 6, 5, 1, 2 у будинку

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: квартири № 144

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: -1-

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у трьох місцях, термін.
Ликвідувати витоки газу з під проводу краю ду50-мм,
ду25-5мм, з під мурти ду50-мм, ду25-40мм
Виконати роботи з ПВЦ, ПВБС.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Степанюк Н.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

02.05.2025
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)