

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

№ 840

від "05" 05 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Тимощенко Д.І. слюсар Буровісов Т.И. слюсар Король М.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3, вул. Верхня.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Гіт'Всєкє

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) необов'язки графічного газопроводу
- 2) відсутній доступ до м-ля 4, 5, 6
- 3) —

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

—

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

—

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у тривалісній термін
Навчати встановити газу з під проводки прориси
ду25-тис, ду20-тис, з під проводки ду25-тис,
ду20-тис. Виконати роботи з ПБСГ, ТО ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Тимощенко Д.І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

05.05.2025
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Буровісов Т.И.

Король М.В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)