

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

N 1011

від "13" 05 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Олександр М. слюсар Володимир М. слюсар Олександр В.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 15, вул. Олександра

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Частково
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): (Білороське)

- 1) новити фарбування газопроводу
- 2) малю розпис до л-л кв. 10, 36, 24, 13, 45, 3, 96, 95, 67 у будинку
- 3) квартири з кв. 10.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у прохолодні термін. Виконано
вимоги газу з л-л контрагенту су 32-го шт. Виконано
роботи з л-л кв. 10.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Олександр М. 13.05.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
Володимир М.
Олександр В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)