

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

N 1013

від "13" 05 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Жирденко ДІ слюсар Жордан М.І слюсар Бунелюв ІІ

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 5А, вул. Олександра Чабана

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). (Білофреська)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) нормити фарбування газопроводу
- 2) відсутність доступу до 1-ї кв. 2, 3, 4, 5.
- 3) ---

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: ---

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ---

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у тривалий термін. Ликвідовано
витоки газу з підлоги крапа ду40-тисм, ду25-тисм, з під
контрешки ду40-тисм. Виконано роботи з ТО ВСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ---

Контактний робочий телефон представника виконавця ---

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Жирденко ДІ 05.2025
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Жордан М.І
Бунелюв ІІ

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)