

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 920

від "13" 05 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Титаренко Д.І. слюсар Корота М.А. слюсар Бурдаков С.І.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 21А, вул. Волоска

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити) (Норми)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) необстежити хардвування газопроводу,
- 2) відсутній доступ до н-лів 5,3,2,1
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
-/-

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
-/-

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки утрощенням мережі та
еквівалентом бетону газу з під проводу мережі дуа 25-тисм
з під проводу мережі ду 25-тисм. Виконати роботи
з АВБС, ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Титаренко Д.І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

13.05.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)