

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

№ 912

від "13" 05 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Боднарський А.І. слюсар Васильченко М.А. слюсар Пасечников В.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 148В Пр-кт Байрака
(пр-кт Сталінограда)

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) очистити фарбувальні газопроводи, місцями доступ до них
- 2) кв. 148, 142, 141, 140, 180, 157, 155, 154, 150, 142, 138, 134, 129, 121, 126, 108, 109, 111, 101,
- 3) 99, 94, 78, 74, 67, 69, 66, 63, 59, 56, 53, 47, 40, 42, 37, 35, 33, 27, 21, 19, 7, 6, 2 у будинку і в приміщенні
з 1 по 180.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

-1-

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

-1-

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунення недоліків у трьох місцях: м. Лівобережжя
встановити газу з під проводу крізь діу 32-2шт, діу 25-10шт
з під проводу діу 32-2шт діу 25-20шт. Виконати
роботи з ПВЦ, ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Боднарський А.І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

13.05.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Васильченко М.А.
Пасечников В.В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)