

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків

(місце складання)

N 917

від " 13 " 05 2025 року

Відповідно до договору від " ____ " ____ 20__ року N типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Титченко Д.А. слюсар Будаків Р.В. слюсар Коротаєв Р.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 181, Пр-кт Бабраи
Герасів Стеліноград

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) огорблені фарбування газопроводу, моделі доступ до мив:
- 2) 1, 9, 13, 15, 17, 21, 25, 28, 31, 35, 33, 38, 40, 60, 58, 46, 48, 55, 53, 42, 44, 13, 16, 18, 9, 25, 99, 103
- 3) 107, 111, 115, 118, 120, 151, 154, 160, 171, 176, 179, 183, 186, 187, 189, 190, 191, 196, 198, 200, 205, 208, 210, 213, 215

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до 218, 219, 230, 232, 244 у підвалі
квартири по 204

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: -1-

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання.

Усунути недоліки у трьохмісячний термін. Ликвідувати
виступи газу з під проводу крана, ду40-3мм, ду32-6мм, ду25
6мм, з під проводу крана, ду40-2мм, ду32-1мм, ду25-6мм.
Виконати роботи з п.п.у, ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Титченко Д.А.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

13 05.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)