

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 1195

від "23" 06 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Степаненко Н слюсар Зінченко О.В слюсар Прасолов В.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСТГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 12, С.р. Пасинюк

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити паропровід газопостачання
 - 2) мати доступ до л-р кв. 109, 109, 109, 108, 100, 103, 142, 141, 144, 109, 102, 104,
 - 3) 107, 104, 108, 109, 103, 142, 141, 144, 109, 102, 104, 107, 104, 108, 109, 103, 142, 141, 144, 109, 102, 104,
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у трохмісний термін. Ліквідовано витіки
газу з під преси кранів ду50-мм, ду25-мм, ду32-мм,
з під кентрижних ду50-мм, ду25-мм, ду32-мм. Виконано
ресети з ліву до ВСТГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Степаненко Н 06.2025
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Зінченко О.В.
Прасолов В

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)