

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 1160

від "18" 06 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Гітискевич ДІ слюсар Корога МР слюсар Будко Павло ІІ

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) Гітискевич ДІ

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 29, вул. (Київська)

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити функціонування газопостачання
- 2) надати доступ до л-х кв. 10, 3, 38, 22, 34, 25, 19, 21, 20, 48, 47, 49, 40, 41, 42, 65 у
- 3) будинку квартири з 1 по 46.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у прох.місячний термін. Ліквідовано витіки
газу з під проєкту в'їзду ду32-3мм, ду25-3мм, ду20-1мм, з під
котельняшки ду32-5мм, ду25-5мм. Виконано роботи з ТОВ
МД ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Гітискевич ДІ
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

18.06.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Корога МР

Будко Павло ІІ

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)