

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

№ 1189

від "10" 06 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Решетов В.О. слюсар Сивеншук І.А. слюсар Марган У.О.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 33, вул. Іскришська.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити паропровід, газопровід
- 2) приєднати ст. навант. до газопроводу
- 3) надати доступ до л-а кв. 5, 13, 16, 22, 24, 25, 43, 44, 58, 74, 80, 81, 88 у будинку квартири

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 3 1 кв 441.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: — / —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у трохмісячний термін. Ліквідовано витік газу з під цупою крани ду 25-5 мм, ду 32- 7 мм, ду 40- 8 мм, з під контр-гайки ду 25-8 мм, ду 32- 7 мм, ду 40- 8 мм, ду 50- 4 мм. Виконано розетки з двох ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Решетов В.О. 10.06.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Сивеншук І.А.
Марган У.О.

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)