

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 1193

від "06" 06 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Тімофєєв ДІ слюсар Мелезєв ДВ слюсар Бучаков ГІ.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 162/А, вул. Академіка Павлова

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити фарбування газопроводу
- 2) газопровід частково захищено йтепловачем у періодичну під'їзді
- 3) підвищення до 1 кв. 28, 12, 33, 36, 45, 61, 78, 92, 114, 128, 134, 144, 116, 152, 193, 180, 184, 189, 196,
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 200, 206, 208, 210, 212, 214, 235, 256,
269, 274, 288, 289, 294, 298, 301, 300, 304, 306, 304, 312, 319, 318, 337 у будинку квартири з
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) 2 кв 335.

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

- 1 -

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зняти недоліки у прохлідсчний термін. Ліквідовано витіки
газу з під пробки прокиа ду.50- 4мм, ду.32- 3мм, ду.25- 4мм,
з під контргайки ду.50- 1мм, ду.32- 2мм, ду.25- 3мм. Виконано
роботи з ТОВ ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Тімофєєв ДІ
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

06.06.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Мелезєв ДВ

Бучаков ГІ

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)