

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному
будинку

м. Харків
(місце складання)

N 1124

від " 09 " 06 2025 року

Відповідно до договору від " ____ " _____ 20__ року N типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Тришкін С.І. слюсар Бухаров Г.І. слюсар Железняк О.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 11, вул. Валентинівська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити розподільний газорозподіл
 - 2) малі розриви до 1-1 кв. 335, 303, 316, 308, 309, 310, 311, 302, 244, 218, 327, 295, 326, 322, 318, 310
 - 3) 304, 300, 298, 290, 280, 279, 286, 274, 270, 269, 265, 251, 247, 242, 236, 237, 230, 220, 219, 211, 216, 213
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 208, 206, 205, 204, 198, 196, 193, 191, 187, 184, 180, 179, 173, 171, 166, 164, 160, 155, 152, 146, 145, 136, 134, 128, 120, 116, 104, 97, 88, 86, 41, 61,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається). 62, 57, 51, 27, 26, 44, 40, 37, 34, 29, 30, 28, 24, 10 у

За результатами обстеження припинено газопостачання: будинку квартири 1 по 335.

- / -

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути негерметичності у внутрішньобудинковій мережі. Ліквідовано витік газу з лів. передк. крапа ду 50-3мм, з лів. контрольного ду 50-11мм, ду 25-10мм. Виконано роботи з лів. до ВСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Тришкін С.І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

09.06.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Бухаров Г.І.

Железняк О.В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)