

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 1125

від "09" 06 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівник(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Бодакіменко І.І. слюсар Вережко М.І. слюсар Григор'єв В.І.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 35/81, вул. Валентинівська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) очисити паропроводи газопроводу
 - 2) маленький доступ до л-р кв. 39, 95, 15, 81, 124, 59, 42, 84, 82, 79, 105, 31, 81, 24, 6, 58, 57, 116, 114,
 - 3) 42, 43, 44, 178, 103, 174, 100, 133, 133, 152, 203, 210, 204, 191, 190, 219, 241, 224, 223, 203, 200, 303, 297,
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 291, 292, 347, 340, 359, 348, 357, 368,
391, 374, 366, 365, 382, 369, 396, 429, 426, 407, 408, 405, 456, 447, 448, 454, 449, 450, 434, 440, 502, 495,
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) 489, 483, 448, 472, 467
про що складено акт про недопуск (додається). у будинку квартири з 5 по 502.

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

- / -

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

усунути недоліки у прохідній терм. ліквідовано витіки газу
з під проки краплі ду 50- 4мм ду 32- 4мм, ду 20- 15мм з під контр-
підки ду 50- 5мм, ду 32- 9мм, ду 20- 15мм. Виконано роботи
з ЛПВБ ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Бодакіменко І.І. 09.06.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

(дата)

Вережко М.І.
Григор'єв В.І.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)