

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 1187

від " 10 " 06 2025 року

Відповідно до договору від " ____ " _____ 20__ року N типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Гітмаренко Д.І. слюсар Бучовцев Т.І. слюсар Мельник Д.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 73, Староїлів-Широкий

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) новити газопостачання
 - 2) перевірити доступ до л-а кв. 100, 80, 73, 364, 361, 394, 389, 384, 382, 373, 369, 360, 348, 328, 325
 - 3) 324, 353, 324, 321, 377, 303, 300, 289, 288, 281, 275, 271, 272, 270, 265, 262, 255, 240, 243, 238,
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 236, 234, 230, 225, 227, 210, 198,
164, 167, 178, 168, 169, 151, 142, 134, 128, 84, 84, 101, 102, 99, 97, 88, 80, 89, 82, 59, 62, 60, 53, 54,

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається). 1, 31, 13 по будинку квартири з 1 по 394

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

- / -

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у проєктирний термін. Ліквідовано витік
газу з під проводу кресла ду 50- 4шт, ду 32- 1шт, ду 25- 8шт,
з под контргашки ду 50- 5шт, ду 25- 1шт. Виконано роботи з
ТМЧ по ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Гітмаренко Д.І. 10.06.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

(дата)

Бучовцев Т.І.

Мельник Д.В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)