

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 1153

від "17" 06 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівник(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Ришарев В.О. слюсар Семенюк В.А. слюсар Морган Ю.О.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 36 вул. Рибальська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) очистити паропровід газопроводу
- 2) відсутній доступ до 1-ї кв. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,
- 3) 23, 24.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
- / -

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
- / -

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Усунути недоліки у тримісячний термін. Ліквідовано витік
газу з під проки крана ду 50-літ. з під контргайки ду 50-літ.
Виконано роботи з ТОВ ТОВ ВСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Ришарев В.О.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

17.06.2025
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Семенюк В.А.

Морган Ю.О.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)