

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 1107

від "19" 06 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Пімаренко Д.І. слюсар Харчак М.І. слюсар Бужович Т.І.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 186/5 вул. Кочубівська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити газопостачання газопроводу
- 2) мати доступ до л-кв. 33, 28, 14, 12, 98, 44, 72, 69, 64, 67, 63, 61, 47, 46, 104, 103, 97
- 3) 26, 81, 15, 14, 143, 137, 133, 131, 125, 123, 122, 118, 113, 151, 149, 146, 147, 108, 160, 170, 4

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: будинку квартири з 4-го

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недовідки у трохшаровий термоліквідовано витягу
газу з під пробок кроква ду50- 7шт, ду25- 1шт, ду20- 3шт,
з під конгрески ду50- 3шт, ду25- 9шт, ду20- 3шт.
Виконано роботи з ТОВ ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Пімаренко Д.І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

19.06.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Харчак М.І.
Бужович Т.І.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)