

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 1178

від " 19 " 06 2025 року

Відповідно до договору від " ____ " ____ 20__ року N типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі, України»
майстер Рещаров В.О. слюсар Силищук В.В. слюсар Маргак С.О.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 3461A від Київська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити старобудівні газопроводи, приєднати в. кабелі від газопроводу
- 2) надати доступ до л-л кв. 4, 5, 23, 33, 34, 34 у будинку квартири з 1 по 48.
- 3) —

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

— / —
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

— / —

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у прохідному терит. ліквідовано витік
газу з л-л проски крапка ду15-1шт, ду20-3шт, ду25-1шт, ду50-1шт,
з л-л кондукти ду20-4шт, ду50-1шт. Виконано роботи з л-л
до ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Рещаров В.О.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

19.06.2025
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Силищук В.В.

Маргак С.О.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)