

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 1129

від "10" 06 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Годисарський Н слюсар Бережний М слюсар Трасоєв В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) Наскоріних

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 14, вул. (Сергій Тірані)

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити газопостачання газопроводу
 - 2) маєм ремонт двох кв 143, 119, 115, 116, 109, 84, 81, 92, 59, 138, 37, 36, 27, 20, 11, 4, 92, 114, 180,
 - 3) 115, 289, 218, 205, 283, 283, 251, 334, 335, 320, 309, 293, 299, 382, 347, 355, 344, 339, 414, 407, 398,
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 394, 395, 400, 478, 146, 524, 520,
508, 501, 506, 497, 495, 491, 482, 480, 490, 516 у будинку квартири з по 527.

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

— / —

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у тримісячний термін. Ликвідовано витіски газу
з трьох пропусків крапів ду50-мм, ду32-мм, ду25-мм, з трьох контр-
гайок ду50-мм, ду32-мм, ду25-мм. Виконано роботи з
трьох МО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Годисарський Н
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

06.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Бережний М
Трасоєв В

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)