

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 1143

від "19" 06 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Тимченко Д.П. слюсар Мелезник Д.В. слюсар Буровцев Т.И.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) нескоренник

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 33, вул. Героїв Праці

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) очистити паропровідні газопроводи
- 2) заміни дріттер по л.т. кв. 1, 2, 3, 16, 15, 9, 2, 59, 68, 65, 53, 51, 48, 39, 40, 101, 82, 77, 73, 125, 130,
- 3) 137, 140, 131, 144, 113, 121, 158, 154, 146, 112, 106, 100, 192, 252, 245, 247, 240, 133, 131, 129, 125,

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 128, 220, 205, 287, 287, 284, 273,
317, 308, 194, 191 у будинку квартири з 1 по 344.

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

- / -

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зусилити недолюки у трохмісячний термін. Ліквідовано витік,
згідно з під пробою кранів ду50-5мм, ду32-5мм, ду20-5мм, з під
контридакти ду50-5мм, ду32-5мм, ду20-5мм, з під муфти
ду32-5мм. виконано роботи з ТОВ ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Тимченко Д.П.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

19.06.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Мелезник Д.В.

Буровцев Т.И.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)