

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному
будинку

м. Харків
(місце складання)

N 1088

від "04" 06 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівник(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Гимарєв В.О. слюсар Марчан І.А. слюсар Сенешинцев І.Н.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 13 кв. Миколая Миколайовича
(найменування будинку, гуртожитку, квартири, номеру будинку, гуртожитку, квартири)

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виробити парубання газопроводу
- 2) надати доступ до 1-го кв. 6, 9, 38, 46, 57 у будинку квартири з
- 3) 1 по 66

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
- / -

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
- / -

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у прохідній термит. ліквідовано витік
газу з під кришки крана ду20- 4шт. з лбд контргайку ду25- 4шт.
Виконано роботи з ТМБ ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Гимарєв В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

04.06.2025
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Сенешинцев І.Н.
Марчан І.А.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)