

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків  
(місце складання)

N 1146

від "10" 06 2025 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року N типовий договір,  
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
майстер Боднарчук Л.І. слюсар Зінченко О.В. слюсар Пращинський В.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 56, пр. (Тораріна).

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити паропровід газопроводу
- 2) новий доступ до р-н кв. 308, 327, 357, 354, 359, 409, 393, 385, 384, 421, 422, 413, 411, 309, 324, 321
- 3) 317, 319, 314, 315, 293, 286, 286, 277, 278, 262, 250, 249, 251, 236, 266, 222, 210, 198, 192, 204, 193,

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 175, 105, 157, 150, 148, 132, 118, 114,  
116, 71, 68, 105, 84, 90, 56, 48, 32, 24, 11, 2 у будинку квартири з 1 по 430.  
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

-/-

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у трохмісечний термін. Ліквідовано витік  
газу з місця краплі ду25-8мм, ду32-5мм, ду50-3мм, з р-н конст-  
рукції ду25-16мм, ду32-7мм, ду50-5мм. Виконано роботи  
з ЛВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

З актом ознайомлений:

Боднарчук Л.І.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

06.2025  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Зінченко О.В.  
Пращинський В.В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)