

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 1199

від "24" 06 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Тімерчин С. П. слюсар Бремис М. В. слюсар Бухаров С. П.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 105, пр. П. Габуровського

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) очистити паропровід газопроводу
- 2) перевірити герметичність крана ду 50-5 мм, ду 32-5 мм, ду 20-6 мм,
- 3) ду 47, 149, 165, 170, 184, 186, 188, 193, 202, 200, 206, 208, 209, 216, 215, 225, 239, 251, 260,

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: ду 50-5 мм, ду 32-5 мм, ду 20-6 мм, кранів з 1 по 257.

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у трьохмісячний термін. Міктивовано витіки
газу з під пробок крана ду 50-5 мм, ду 32-5 мм, ду 20-6 мм,
з під контргайки ду 50-5 мм, ду 32-5 мм, ду 20-5 мм. Виконано
роботи з ЛВГГ ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Тімерчин С. П.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

24.06.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Бремис М. В.
Бухаров С. П.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)