

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Харків
(місце складання)

N 1089

від "04" 06 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N типовий договір,
працівник(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Виснаров В.О. слюсар Семешинцев Ю.А. слюсар Мартак Ю.О.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 8 пр-в. Замовський

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) сучасити газопостачання газорозподілу
- 2) відсутній доступ до р. кв. 1, 2, 3, 4, 9, 6, 8, 12, 14, 16, 17, 19, 22, 11, 7, 10, 3, 21
- 3) ---

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у тривалий строк. Ліквідовано витіки газу з під тиску крани ду 50-мм, з під контргасити ду 50-мм. Виконано роботи з ЛДВ ЖД ВСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Виснаров В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

04.06.2025
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Семешинцев Ю.А.
Мартак Ю.О.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)