

Додаток 5. АКТ **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ** **БУДИНКУ**

м. Харків
 (місце складання)

№ 1311

від «21» 07 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
 працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
 майстер Степаненко В.В. слюсар Зітченко О.В. слюсар Степаненко В.В.
 (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 94, вул. Мирноосиївка

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявити фарбування газопроводу
- 2) маши доступ до квартири 9, 9, 25, 44, 14, 35, 50 у будинку квартири 1 та 53
- 3) крижаний електромідр від газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

-1-
 (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

-1-

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути невідки у тримісячний термін. Живіровсько
Виявити газу з під крани крапа ду 40-2мм, ду 25-8мм,
ду 15мм ду 40-2мм ду 25-1мм. Виконати роботи з пвц то ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
 обстеження

З актом ознайомлений:

Степаненко В.В. 07.2025
 (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
 (за наявності), підпис)

 (прізвище, ім'я та по батькові)
 (за наявності), підпис замовника)

 (дата)

Зітченко О.В.
Прасолов Д.А.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)