

# **Додаток 5. АКТ** **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ** **БУДИНКУ**

м. Харків  
 (місце складання)

№ 1288

від «16» 07 2025 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № типовий договір,  
 працівник(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
 майстер Ришарев В.О. слюсар Мартиченко А. слюсар Мерас В.О.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 52, вул. Нескорених

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити факелування газопроводу
- 2) заміни дрітків до 16 мм 181, 203, 181, 188, 849, 147, 847, 834, 229, 224, 174, 181, 132, 139, 119, 116,
- 3) 117, 112, 109, 111, 84, 136, 85, 45, 100, 12, 1, 82, 189 у будинку квартири з 120 251

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Заміни вентилів у трапівничних кришках. Ликвідовано витік газу  
в тій частині храни ду 50-2мм, ду 32-1мм, ду 20-3мм, з під шпарту  
ду 50-2мм, ду 32-2мм, ду 20-1мм. Виконано роботи з пвц то вбст

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
 обстеження

Ришарев В.О.  
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

16.07.2025  
 (дата)

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

\_\_\_\_\_  
 (дата)

Мерас В.О.

Мартиченко А.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)