

Додаток 5. АКТ **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ** **БУДИНКУ**

м. Харків
 (місце складання)

№ 1255

від «07» 07 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
 працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
 майстер Григоренко С.І. слюсар Король М.Р. слюсар Буряков С.І.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 32, вул. Бумини.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити газопостачання газопроводу
- 2) мати доступ до л-а кв. 108, 216, 223, 238, 244, 223, 254, 230, 223, 233, 232, 156, 148,
- 3) 173, 170, 80, 108, 103, 92, 65, 08, 34, 5, 7, 12, 28, 14, 32, 5 у будинку квартири з

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 108, 257.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у трьохмісячний термін. Ліквідовано
витоки газу з під проєкти краєвої ду 50-4мм, ду 32-3мм, ду 20-5мм,
з під контрайкти ду 50-4мм, ду 32-3мм, ду 20-4мм. Виконано роботи

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) з ТВШ МО ВБСТ.

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
 обстеження

З актом ознайомлений:

Григоренко С.І.
 (прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис)

07.07.2025
 (дата)

 (прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис замовника)

 (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)