

Додаток 5. АКТ **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ** **БУДИНКУ**

м. Харків
 (місце складання)

№ 1202

від «04» 07 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
 працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
 майстер Степаненко М. П. слюсар Воронцов М. П. слюсар Синченко О. В.
 (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 17 вул. Мадислава
Зубенка

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) очисити паропровідні газопроводи
- 2) поширити доступ до л-п кв. 39, 4, 35, 24, 23, 21, 6, 17, 19, 20, 16, 15, 14, 8, 88, 83, 82, 77, 70, 60,
- 3) 14, 137, 132, 129, 121, 116, 98, 187, 150, 155, 189, 229, 220, 219, 215, 213, 190, 288, 276, 275, 273,

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 255, 253, 249, 336, 324, 321, 293,
291, 292 у будинку квартири з 1 по 330.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
 про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
- / -

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у трьохмісячний термін. ліквідовано витік
газу з під пробки крана ду50-3шт, ду32-2шт, ду25-10шт, з під
контргайки ду50-2шт, ду32-3шт, ду25-12шт. Виконано роботи

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) з 17 по 19 липня 2025
 Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
 газового обладнання.

Працівник, який виконав
 обстеження

З актом ознайомлений:

Степаненко М. П. 09.07.2025
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

 (дата)

Воронцов М. П.
Синченко О. В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)