

Додаток 5. АКТ **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ** **БУДИНКУ**

м. Харків
 (місце складання)

№ 1298

від «18» 07 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
 працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
 майстер Кичарев В.О. слюсар Марган Ю.О. слюсар Мартиненко С.М.
 (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2, вул. Михайлика

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) новий фарбування газопроводу
- 2) прикрити вентриляції від вихідного газопроводу
- 3) надати доступ до площ 4, 16, 22, 38, 40, 50 у гуртожитку квартири з 1 по 50.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

-1-
 (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

-1-

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у тримісячний термін. Аквирувати вихідні труби
згід з проектом кроша ду32-внутр, згід з конструкторським ду32-внутр.
Виконати роботи з п.В.В. ТО ВБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
 обстеження

З актом ознайомлений:

Кичарев В.О.
 (прізвище, ім'я та по батькові)
 (за наявності), підпис)

18.07.2025
 (дата)

 (прізвище, ім'я та по батькові)
 (за наявності), підпис замовника)

 (дата)

Марган Ю.О.
Мартиненко С.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)