

Додаток 5. АКТ **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ** **БУДИНКУ**

м. Харків
 (місце складання)

№ 1207

від «10» 07 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
 працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
 майстер Тимарєв В.О слюсар Маршак І.О слюсар Мартишенко О.М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 20, пр. Льва Ландау

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) вирити та проварити газопроводи
- 2) приєднати в. каси до внутрішнього газопроводу
- 3) дати доступ до г. л. № 24, 43, 78, 84, 104, 180, 182, 188, 201, 205, 207, 212, 219, 220, 222, 225, 308, 403, 470 у будинку квартири з № 478.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 332, 371, 393, 401, 404, 420, 428, 449, 463, 470 у будинку квартири з № 478.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у трохмісячний термін. Ліквідовано витік газу з під пробки кроква ду25-8шт, ду50-3шт, з під контргайки ду25-3шт, ду50-6шт. Виконано роботи з ТОВ ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
 обстеження

Тимарєв В.О

(прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис)

07.2025
 (дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)