

Додаток 5. АКТ **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ** **БУДИНКУ**

м. Харків
(місце складання)

№ 1407

від «12» 08 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
працівник(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Григор'єв В.О. слюсар Семенишчев Р.А. слюсар Голуб Е.К.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 28, вул. Нескорених

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) снокити фарбування газопроводу
 - 2) прикрити в. крани для газопроводу
 - 3) надати доступ для п.п. 44, 13, 14, 37, 50, 44, 90, 125, 130, 148, 166, 184, 200 у будинку
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: квартири з № 215.

- / -
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: - / -

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у тримісячний термін. Ліквідовано витіки
газу з під проски крана ду32-2шт, ду50-3шт, з під контргайки
ду32-5шт, ду50-5шт. Виконано роботи з БЖМ ТО ВБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Григор'єв В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

12.08.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Семенишчев Р.А.
Голуб Е.К.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)