

Додаток 5. АКТ **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ** **БУДИНКУ**

м. Харків
 (місце складання)

№ 1489

від 17 » 08 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
 працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
 майстер Гімецький Д.І. слюсар Будько І.І. слюсар Корієв М.І.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 152/А, вул. Палтавський
м. Харків

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити пропускання газопроводу
- 2) малі вкриття др. л.т. кв. 47, 41, 26, 28, 13, 15, 1, 5, 53, 74, 80, 64, 51, 143, 155,
- 3) 104, 143, 185, 89, то у будинку квартири з 1 по 192

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у тримісечний термін. Ліквідовано витіки газу з під
пробки кранів ду50-2шт, ду32-3шт, ду25-4шт, з під муфти ду32-1шт,
з під контргайки ду50-1шт, ду32-2шт, ду25-2шт. Виконано роботи

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) з півня по ВБСТ.

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
 обстеження

З актом ознайомлений:

Гімецький Д.І.
 (прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис)
17.08.2025
 (дата)

 (прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис замовника)

 (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)