

Додаток 5. АКТ **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ** **БУДИНКУ**

м. Харків
 (місце складання)

№ 1430

від «14» 08 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
 працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
 майстер Олександр В. слюсар Зінченко О.В. слюсар Пращов Р.А.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 188/8, вул. Палтавський
Міняс

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виробити фарбування газопроводу
- 2) вирішити доступ до л-х кв. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12
- 3) ---

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

 (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

 (багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у тримісячний термін. Ліквідовано витіки
газу з під проки крана ду50-1шт, ду25-2шт, з під контргайки
ду50-1шт, ду25-3шт. Виконано роботи згідно ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
 обстеження

З актом ознайомлений:

Олександр В.
 (прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис)

14.08.2025
 (дата)

 (прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис замовника)

 (дата)

Зінченко О.В.

Пращов Р.А.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)