Додаток 5. АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Харків (місце складання) № 1393 від «07» 08 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Тімченко О.І. слюсар Будковський Г.І. слюсар Коник М.Р.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 40/А вул. Трускавецька

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) оновити фарбування газопроводу,
2) масти доступ до кв. №№ 42, 55, 65, 52, 32, 33, 37, 34, 35, 16, 19, 22, 4, 14
3) у будинку квартири з 1 по 66.
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —/—

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —/—

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Усунути недоліки у тримісячний термін. Ліквідовано витоки газу з під пробки крана ду50 - 3шт, ду40 - 1шт, ду32 - 3шт, з під муфти ду50 - 1шт, ду40 - 1шт, з під контргайки ду40 - 1шт, ду32 - 3шт. Виконані роботи з ПБГС, ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Тімченко О.І. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	07.08.2025 (дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)	(дата)
Будковський Г.І.			
Коник М.Р.			

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)