

Додаток 5. АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Харків
(місце складання)

№ 1538

від «05» 09 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Григоренко Д.І. слюсар Коротаєв М.П. слюсар Марчук І.О.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 23. В вул. Валентинівська
(Будинок)

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити газопостачання газорозподільної мережі
- 2) молни розбито 90 л-л кв. 468, 466, 109, 171, 172, 174, 102, 151, 152, 158, 101, 137, 142,
- 3) 181, 126, 124, 108, 106, 112, 114, 116, 115, 96, 94, 98, 102, 78, 76, 86, 83, 88, 34, 50, 58, 33, 36, 38, 44, 29,

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 2, 6, 5, 7, 8, 4 у одноступінчасту квартиру
м. з 1-го 4-го.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недовідки у тримісячний термін. Ліквідовано витік
газу з під підлоги квартири 40-4шт, 40-14шт, з під контрграти
40-2шт, 40-6шт. Виконано роботи з ТОВ ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Григоренко Д.І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

05.09.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)