

Додаток 5. АКТ **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ** **БУДИНКУ**

М. Харків
 (місце складання)

№ 1585

від «18» 09 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
 працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
 майстер Ришарев В.О. слюсар Марган С.О. слюсар Семенишук В.А.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10 вул. Вокзальної

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити фарбування газопроводу
- 2) приготувати в. карми для газопроводу
- 3) мати доступ до п.п. кв. 4, 5, 24, 31, 43, 54, 64, 74, 85, 89, 94, 100, 113, 118, 126, 132, 140, 154, 174, 189,

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 10 в будинку квартири з
1 по 106.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути негерметичності у примісничий термост. ліквідовано витіки газу з під
кробки кранів ду20-1шт, ду25-2шт, ду40-2шт, ду50-2шт, з під контргайки
ду20-1шт, ду25-3шт, ду40-2шт, ду50-3шт. Виконано роботи з п.п. кв. 4, 5, 24, 31, 43, 54, 64, 74, 85, 89, 94, 100, 113, 118, 126, 132, 140, 154, 174, 189.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
 обстеження

З актом ознайомлений:

Ришарев В.О.
 (прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис)

18.09.2025
 (дата)

 (прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис замовника)

 (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)