

Додаток 5. АКТ **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ** **БУДИНКУ**

м. Харків
(місце складання)

№ 1598

від «19» 09 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Ремезов В.О. слюсар Гончар Е.М. слюсар Буксєв І.О.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4А проїзд Садовий.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) ограничить доступ к газопроводу
- 2) нам доступ до л. кв. 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 4Е, 4Ж, 4З, 4И, 4К, 4Л, 4М, 4Н, 4О, 4П, 4Р, 4С, 4Т, 4У, 4Ф, 4Х, 4Ц, 4Ч, 4Ш, 4Щ, 4Ъ, 4Ы, 4Ь, 4Э, 4Ю, 4Я
- 3) з 1 по 30.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у тримісячний термін. Ліквідовано витрати газу з під пробки крапа ду40-лішт, ду40-лішт, з під контргайки ду40-лішт, ду40-лішт. Виконано роботи з ТО ВБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Ремезов В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

19.09.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Гончар Е.М.
Буксєв І.О.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)