

Додаток 5. АКТ **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ** **БУДИНКУ**

м. Харків
 (місце складання)

№ 1726

від «14» 10 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
 працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
 майстер Старославський В. слюсар Зінченко О.В. слюсар Старославський В.
 (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 74 м.т. Тракторо-будівничий

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) очисити трубопровід газопроводу
 - 2) мати доступ до л. кв 16, 29, 40, 62, 84, 93, 49, 57, 89, 100, 96, 94, 97, 101, 143, 140, 135, 114, 162, 170, 171, 164, 158,
 - 3) 158, 144, 105, 100, 104, 105, 101, 146, 136, 184, 145, 192, 204, 188, 362, 33 9, 358, 352, 346, 336, 324, 324, 302, 301, 373, 372, 371,
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 395, 466, 454, 447, 438, 436, 488, 493, 481, 486,
484, 444 у будинку квартири з 100502.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у тримісячний термін. Ліквідовано витіки газу з під пробки крани ду50-3шт, ду32-5шт, ду20-2шт з під контргайки ду50-4шт, ду32-5шт, ду20-3шт. Виконано роботи з ТОВ, то ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
 обстеження

З актом ознайомлений:

Старославський В. 14.10.2025
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

 (дата)

Зінченко О.В.
Прасолов Л.А.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)