

Додаток 5. АКТ **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ** **БУДИНКУ**

м. Харків
 (місце складання)

№ 1728

від «14» 10 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
 працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
 майстер Бодисейтсесей слюсар Зинченко слюсар Прахомов
 (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 51м-т Ювілейний.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити газопровід газопроводу
- 2) м'який газопровід по л. п. кв. 475, 476, 438, 457, 454, 450, 443, 444, 441, 439, 436, 435, 434, 421, 419, 417, 401, 389, 361, 332, 350,
- 3) 348, 345, 342, 339, 336, 334, 322, 304, 296, 295, 290, 284, 274, 275, 271, 269, 264, 252, 218, 247, 240, 238, 228, 217, 216, 214, 197, 210, 199, 194,

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 103, 109, 104, 157, 152, 155, 120, 116, 126, 104, 101, 93,
96, 90, 92, 85, 69, 62, 55, 40, 31, 24, 28, 10, 11, 12, 9, 8 у
 (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) будинку квартири з №50х
 про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у приліжечний термін. Ліквідовано витіки газу з під крану ду50-5шт, ду32-10шт, ду20-11шт, з під контргайки ду50-5шт, ду32-6шт, ду20-4шт. Виконано роботи з ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
 обстеження

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис)

10.2025
 (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)