

Додаток 5. АКТ **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ** **БУДИНКУ**

м. Харків
 (місце складання)

№ 1665

від «03» 10 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
 працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
 майстер Ришарев В.О. слюсар Маршенич О.М. слюсар Васильєв С.М.
 (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 26А вул. Туркестанська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити пошкодження газопроводу
- 2) вирішити доступ до р-р кв. 64, 55, 61, 65, 66, 64, 08, 03, 64, 53, 94 у будинку
- 3) квартири з р-р 108

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

 (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
 про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

 (багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне
 зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоволки у тримісячний термін. Ліквідовано витіки газу
з р-р пробоки краєна ду80-3шт, ду32-1шт, ду50-2шт з р-р контргашки
ду80-2шт, ду32-1шт, ду50-1шт. Виконано роботи з ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
 газового обладнання.

Працівник, який виконав
 обстеження

З актом ознайомлений:

Ришарев В.О.
 (прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис)

03.10.2025
 (дата)

 (прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис замовника)

 (дата)

Васильєв С.М.
Маршенич О.М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)