

Додаток 5. АКТ **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ** **БУДИНКУ**

м. Харків
 (місце складання)

№ 1671

від «06» 10 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
 працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
 майстер Степаненко М. М. слюсар Зінченко О. В. слюсар Просачев А. А.
 (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 45 вул. Шарикова

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) газорозподільні мережі потребує фарбування, приєднати в. кабели до газопроводу
- 2) має доступ до в. каб. № 1, 4, 11, 44, 43, 15, 16, 18, 21, 23, 38, 41, 45, 35, 46, 45
- 3) 88,58 в будинку квартири з 1го 90

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

— / —
 (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

— / —

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у призначений термін. Ліквідовано витіки
газу з л.д. пробої кроква дуго-чист, з л.д. контргайки дуго-чист,
ду 50-чист. Виконано роботи з ТОВ ТОВ ВБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
 обстеження

З актом ознайомлений:

Степаненко М. М. 10.2025
 (прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності), підпис) (дата)

 (прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Зінченко О. В.
Просачев А. А.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

 (прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності), підпис замовника)