

Додаток 5. АКТ **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ** **БУДИНКУ**

м. Харків
 (місце складання)

№ 1072

від «06» 10 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
 працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
 майстер Степаненко М. слюсар Якимов О. слюсар Тришечко Р.
 (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 53 вул. Маршкова

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) оновити газопровідні розгалуження, приєднати їх до газорозподільної мережі
- 2) пошир доступ до ліч. №. 118, 120, 150, 106, 104, 91, 89, 86, 80, 61, 54, 55, 56, 49, 46, 51, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 15, 16, 12, 6, 3, 4, 192, 190, 183, 173, 175, 171, 170, 168, 165, 163, 162, 158, 159, 156, 154, 155, 124, 131,
- 3) 30, 32, 15, 16, 12, 6, 3, 4, 192, 190, 183, 173, 175, 171, 170, 168, 165, 163, 162, 158, 159, 156, 154, 155, 124, 131,

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 133, 124, 125 у сусідню квартиру, з 1 по 215.
 (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зняти недрішки у тришестичний термостат. ліквідовано витіки газу з під дробки крани ду50-1шт, ду40-2шт, з під контргайки ду50-1шт, ду40-2шт. Виконано роботи з АТМВ ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
 обстеження

З актом ознайомлений:

Степаненко М. 10.10.2025
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

 (дата)

Синченко О.В.
Тришечко Р.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)