

Додаток 5. АКТ **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ** **БУДИНКУ**

м. Харків
 (місце складання)

№ 1742

від «10» 10 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
 працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
 майстер Олександр слюсар Земченко О.В. слюсар Прасолов І.І.
 (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3-й ет. Тракторо-будівничого

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) сировити газопроводи
 - 2) малі діаметри др. л. л. кв. 33, 31, 10, 15, 8, 9, 12, 08, 01, 03, 59, 56, 43, 44, 105, 81, 124, 142, 118, 116, 144, 175,
 - 3) 171, 169, 168, 154, 153, 154, 155, 165, 162, 204, 199, 196, 251, 244, 236, 234, 227 у будинку квартири з
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 1-го ет.

— / —
 (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
 про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

— / —

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зусилити недоліки у призначений термін. Ліквідовано витіки газу з під пробки крана ду50-4шт, ду32-6шт, ду20-4шт, з під контргайки, ду50-1шт, ду32-4шт, ду20-8шт. Виконано роботи з дотр. по вост.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
 обстеження

З актом ознайомлений:

Олександр
 (прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис)

10.10.2025
 (дата)

 (прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис замовника)

 (дата)

Земченко О.В.

Прасолов І.І.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)