

Додаток 5. АКТ **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ** **БУДИНКУ**

м. Харків
 (місце складання)

№ 1758

від «20» 10 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
 працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
 майстер Олександр слюсар Зіженио О.В. слюсар Трасолов Р.В.
 (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 125 пр.м. Тракторо-будівників

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) окресити фарбування газопроводу
- 2) у будинку номери з 1 по 150 місця доступ до м. 146,
- 3) 142, 144, 148, 132, 107, 119, 111, 109, 93, 78, 74, 69, 67, 64, 61, 56, 59, 48, 39, 33

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Визначити недоліки у трьох місяцях термін. Ликвідовано витік газу з під пробки крапа ду40-3шт, ду25-10, з під контр гайки ду40-3шт, ду25-15шт. Виконано роботи з ПВЦ, ТОВ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 8443146

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
 обстеження

З актом ознайомлений:

Олександр
 (прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис) 10.2025
 (дата)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис замовника)

_____ (дата)

Зіженио О.В.
Трасолов Р.В.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)