Додаток 5. АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Харків № 1762 від «20» 10 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № типовий договір,
працівником(ами) виконавця робіт Харківська міська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
майстер Подоляченко М.М. слюсар Зінченко слюсар Прасолов В.В.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 11А пр-т Тракторобудівників

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) оновити фарбування газопроводу,
2) у будинку квартири з 1 по 150 немає доступ до N-N кв.: 76, 81, 85, 87, 79, 73
3) 69, 49, 53, 60, 59, 34, 33, 31, 36, 38, 41, 42, 16, 19, 6, 146, 136, 137, 145, 143, 139, 129, 124, 130, 107, 109, 111, 112, 117, 120, 118, 94, 93, 92, 101, 77
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -/-,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: -/-
(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: Усунути недоліки у трьохмісячний термін. Ліквідовано витоки газу з підпробки крана ду32-6шт, ду25-11шт, з підконтрайки ду32-4шт, ду25-8шт. Виконано роботи з ПВГГ, ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця 0678443146

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Подоляченко М.М. 20.10.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Зінченко О.В.

Прасолов В.В.

З актом ознайомлений:

_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)